

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел./факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: ogpn@kem.su, stat@kem.su
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г.ЮРГИ И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ogpn10@yrg.kuzbass.net
Предписание №38/1/16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Арлюкский детский сад «Солнышко» в лице заведующей Колесниковой Т.С.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №38 от «28» февраля 2018 года главного государственного инспектора г.Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Чистоедова Дмитрия Игоревича,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

«10» апреля 2018г. с 10 час. 00мин. до 12 час. 00мин. Продолжительность 2 часа

«13» апреля 2018г. с 13 час. 00мин. до 14 час. 00мин. Продолжительность 1 час

«26» апреля 2018г. с 14 час. 00мин. до 15 час. 00мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка государственным инспектором г.Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Кочетовым Денисом Викторовичем, в здании, помещениях, по адресу: Юргинский район, п. ст. Арлюк, ул. Олимпийская, 7.

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко» Чуканова Н.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (общий пункт) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне-ние)
1	2	3	4	5
1.	Покрyтия полов (ковры, ковровые дорожки) на путях эвакуации не закреплены к полу.	п. 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390.	01.08.2018	
2.	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей (электрические фонари разряжены).	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390.	01.08.2018	
3.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах.	п.2 ч1 ст. 6 Ф3 №123 от 22.07.2008г; ч. 3 ст.4 Ф3 №123 от 22.07.2008г; п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2018	
4.	В полу на путях эвакуации расположен выступ (общий коридор около музыкального зала).	п.2 ч1 ст. 6 Ф3 №123 от 22.07.2008г; ч. 3 ст.4 Ф3 №123 от 22.07.2008г; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Кочетов Д.В.
«04» апреля 2018г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко» Колесникова Т.С.

«16» окт 2018г.

Зав. учреждением
Заведующий
Колесникова Т.С.
 № 19 от 14.05.2018

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Арлюкский детский сад «Солнышко»

План мероприятий устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятий по надзору.

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Покрывтия полов (ковры, ковровые дорожки) на путях эвакуации не закреплены к полу.	п.39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390.	01.08.2018	Устранено 03.05.2018г.
2.	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей (электрические фонари разряжены).	п.38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390.	01.08.2018	Устранено 03.05.2018г.
3.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах.	п.2 ч1. ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008г; ч.3 ст.4 ФЗ №123 от 22.07.2008г; п. 7.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2018	
4.	В полу на путях эвакуации расположен выступ (общий коридор около музыкального зала).	п. 2 ч.1 ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008г; ч. 3 ст.4 ФЗ №123 от 22.07.2008г; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2018	